

**1) Termék: RADIÁTORSZELEP VD/VS**  
- **egyenes / sarok**

**2) Típus: IVAR.VD 201**  
**IVAR.VS 202**



### 3) Installáció:



Az installációt és a beüzemelést, csakis a megfelelő szakmai minősítéssel és képesítéssel rendelkező személy végezheti, összhangban az érvényes nemzeti szabványokkal és az előírásoknak megfelelően az adott országban, ahol az installációt végzik. Az installáció és a beüzemelés közben az utasítások és a biztonsági előírások, melyeket ez az utasítás tartalmaz, betartása kötelező. Az üzemeltető nem végezhet semmilyen beavatkozást, köteles az alábbiakban feltüntetett utasítások alapján eljárni és azokat betartani úgy, hogy a berendezés ne károsodjon, vagy az üzemeltetést végző személyzet ne sérüljön a munkavédelmi előírások betartása alapján.

### 4) Működési leírás:

A kézi szelepek a folyadék áramlását szabályozzák a radiátoron keresztül. A kézikerek óramutató járásával megegyező irányú forgatásával az áramlás csökken, az óramutató járásával ellentétes irányú forgatásával az áramlás növekszik.

### 5) Telepítés:

A kézi szelepek rendszerbe történő beszerelését kizárólag a gyártó használati utasítása vagy képviselője utasításainak megfelelően kell elvégezni, azon feltételekkel, hogy a gyártó vagy képviselője által megadott összes üzemi paramétert és műszaki határértéket be kell tartani, úgy, ahogy az például a műszaki adatlapon szerepel. A telepítés során olyan tömítőelemeket kell használni, amelyek megfelelnek az üzemeltetési feltételeknek, a hőmérsékletnek, a nyomásnak és a fűtőközeg típusának. A telepítést minden erőltetés, terhelés, feszítés és további erők kifejtése nélkül kell elvégezni, a túlzott nyomaték károsíthatja a szeleptestet.

## 6) Menettömítés:

- A javasolt tömítőanyagok használata esetén, kövesse a gyártó vagy képviselője utasításait.
- Nem ajánlott a menettömítéshez tömítőkendert használni, a túltömítés veszélye miatt, valamint a későbbiekben ebből kifolyólag a menetes sárgaréz szerelvény megrepedése miatt.

## 7) Ajánlott tömítőanyagok:

- Tömítő teflon szalagok PTFE
- Tömítő teflon zsinór
- Tömítő teflon fonal
- Tömítő paszták
- Tömítő gélek

## 8) Megjegyzés:

### FIGYELEM

- **A fűtésrendszer minden egyes üzembehelyezése előtt, főleg padlófűtés és radiátoros fűtés kombinációjánál, nyomatékosan felhívjuk a figyelmet az egész rendszer átöblítésére a gyártó utasítása szerint. Ajánljuk, hogy a rendszerbe GEL.LONG LIFE 100 készítményt használjon. A forgalmazó nem vállal felelőséget a rendszerben lévő szennyeződések által okozott működési hibákért.**

## 9) Figyelmeztetés:

- Az IVAR CS spol. s r.o. fenntartja jogát a műszaki és üzleti jellegű változtatásokra ebben a használati útmutatóban szereplő termékekre bármikor figyelmeztetés nélkül.
- A termékek további fejlesztésére való tekintettel, fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra, bővítésekre bejelentés nélkül, az illusztrált termékek közt eltérések lehetségesek.
- Ebben a műszaki értesítésben feltüntetett információk, nem mentesítik a felhasználót az érvényes normatívák és az érvényes műszaki előírások betartása alól.
- A dokumentum szerzői joggal védett. Az így megalkotott jogok, különösen a fordítási jogok, közzététel, fényképes reprodukció, vagy hasonló, tárolás adatfeldolgozó berendezéseken adatfeldolgozás céljából, maradnak fenntartva.
- A nyomtatási hibákért vagy a helytelen adatokért nem vállalunk semmilyen felelőséget.